


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KĘPNIE



Telefony:

- Centrala/fax
- PPIS w Kępnie
- tel. alarmowy

- e-mail

- Stanowisko pracy ds. Higieny Komunalnej
e-mail

62 7823238, 62 7829510

62 7823238, 62 7829510

693023240

psse.kepno@pis.gov.pl

62 7829519

higiena.komunalna@psse-kepno.pl

ul. Poczta 1-3

63-600 Kępno

http://psse-kepno.pl

ON-HK.421.225.18.2020

oryginał/kopia
Kępno, dnia 12 listopada 2020r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz § 22 ust. 1, ust. 4 pkt 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017., poz. 2294 ze zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie stwierdza

przydatność wody do spożycia pochodzącej z wodociągu **Bralin** na podstawie badań wykonanych w 2020r.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art.12 ust.1 Ustawy z dnia 7 marca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz.1437 ze znj.) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie, co wynika z art. 12, ust.1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej-podanej w podstawie powyższej decyzji .

Przepis § 22 ust. 1, ust.4 pkt 1 rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.) stanowi, iż Inspektor Sanitarny **stwierdza przydatność wody do spożycia** jeśli spełnia ona wymagania szczegółowo określone w załącznikach tego rozporządzenia.

Stwierdzenie przydatności wody następuje na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z przeprowadzonych badań wody w ustalonym zakresie z takim jak: jakości i rodzaju ujmowanej wody, zastosowanych metod uzdatniania, długości sieci wodociągowej, materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej, wieku wodociągu, zanieczyszczeń występujących w środowisku, sytuacji epidemiologicznej, w szczególności w zakresie chorób wodozależnych jak też aktualnych potrzeb i celów badań. Niniejszej sprawie badania przeprowadzono w zakresie jakości i rodzaju ujmowanej wody.

W związku z prowadzonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitoringiem oraz przeprowadzoną kontrolą przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia pobrano do badań próbki wody z wodociągu Bralin, które wykazały:

- 1) w punkcie zlokalizowanym w Gola Wygoda Turkowska 5 stan i skład nie zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr HKL/N-79/2020 w pobranej próbce stwierdzono przekroczenie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22⁰C - 209 jtk/1ml., nr N/150/2020/LB-AS/PGC/, N/150/2020/LB-WG/PCH/ pobór z dnia 28 stycznia 2020r.);
- 2) w punkcie zlokalizowanym w SUW Bralin, stan i skład nie zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr SB/07997/01/2020 w pobranej próbce stwierdzono przekroczenie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów 300 jtk/1ml., pobór z dnia 27 stycznia 2020r.);
- 3) w punkcie zlokalizowanym w Chojęcin Parcele, ul. Dębowa 11, stan i skład niezgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr HKL/N-327/2020, pobór z dnia 10 marca 2020r.); pobranej próbce stwierdzono przekroczenie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22⁰C- 250 jtk/1ml.
- 4) w punkcie zlokalizowanym w Mielęcín 8, stan i skład niezgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr SB/24480/03/2020, pobór z dnia 09 marca 2019r.); pobranej próbce stwierdzono przekroczenie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22⁰C- > 300 jtk/1ml
- 5) w punkcie zlokalizowanym w Tabor Mały 25, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr HKL/N-615/2020 pobór z dnia 01 czerwca 2020r.);
- 6) w punkcie zlokalizowanym w Chojęcin Parcele 10, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr SB/53048/06/2020, pobór z dnia 02 czerwca 2020r.);
- 7) w punkcie zlokalizowanym w Urząd Gminy Bralin ul. Rynek 3, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr HKL/N-881/2020, pobór z dnia 03 sierpnia 2020r.);
- 8) w punkcie zlokalizowanym w Gola Wygoda Turkowska 9, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr HL/N-883/2020, pobór z dnia 03 sierpnia 2020r.);
- 9) w punkcie zlokalizowanym w Tabor Mały 25, stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr SB/79042/08/2020, pobór z dnia 04 sierpnia 2020r.);
- 10) w punkcie zlokalizowanym w Mielęcín 8, stan i skład nie zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr HKL/N-1281, pobór z dnia 27 października 2020r.);w pobranej próbce stwierdzono przekroczenie parametru obecność i liczba bakterii gr. Coli-1 jtk/100ml. Podjęto działania naprawcze do badań pobrano próbki wody z punktu zlokalizowanego na SUW Bralin (sprawozdanie z badań nr SB/117683/11/2020 z dnia 04 listopada 2020r.);oraz z punktu zlokalizowanego w Mielęcín 8 (sprawozdanie z badań nr SB/117682/11/2020 pobór z dnia 04 listopada 2020r.)-przekroczeń nie stwierdzono

- 11) w punkcie zlokalizowanym w Gola Wygoda Turkowska 5 , stan i skład zgodny z cytowanym rozporządzeniem (sprawozdanie z badań nr SB/114905/10/2020, pobór z dnia 26 października 2020r.)



p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kępnie

Wanda Lepka
mgr Wanda Lepka

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora w Kępnie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie prawa do wniesienia odwołania.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kępnie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Bralin, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin
2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
3. a/a PSSE ON-HK

MT/DM/JH