



GMINA BRALIN

63-640 Bralin, ul. Rynek 3

tel. (62) 78 112 01 fax. (62) 78 112 02

www.bralin.pl; e-mail: gmina@bralin.pl

RGI.271.6.2012

Bralin, dnia 6 lipca 2012 r.

Przetarg nieograniczony na:

„Uzbrojenie w sieć wodno - kanalizacyjną ulicy ks. Jana Ćwiejkowskiego w Bralinie”

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie (e-mail z dn. wpł. 05.07.2012r.), bez ujawniania źródła zapytania, wyjaśniam:

Pytanie wykonawcy :

- „1. Prosimy o potwierdzenie, że w trakcie prowadzenia robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej nie będą pobierane opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.
2. Prosimy o informacje, z jakiego materiału wykonana jest kanalizacja deszczowa DN 500 w ul. Kaczej, na której należy nadbudować studnie D1.”

Odpowiedź Zamawiającego :

- Ad. 1.** Ulica Kacza oraz ulica ks. Jana Ćwiejkowskiego w Bralinie są pod zarządem Wójta Gminy Bralin. Zarządca drogi nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- Ad. 2.** Kanalizacja deszczowa DN 500 w ul. Kaczej wykonana jest z rur VIPRO betonowych, na uszczelki gumowe.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienie SIWZ stanowi integralną część materiałów przetargowych. Jest obowiązujące dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

mgr inż. Bogdan Łatka

Otrzymują:

1. Wykonawca będący autorem zapytania.
2. Wykonawcy, którym przekazano SIWZ.
3. Strona internetowa Zamawiającego.
4. A/a (protokół postępowania).