

W.0050.22.2012

Zarządzenie nr 22/2012

Wójta Gminy Bralin

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2009 z dnia 02 stycznia 2009r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - zarządza się, co następuje:

§ 1.

Załączniki nr 1, nr 2, nr 3 do zarządzenia Nr 1/2009 Wójta Gminy Bralin z dnia 02 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Bralin oraz kontroli obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług przybierają brzmienie odpowiednio załączników nr1, nr 2, nr 3 do niniejszego zarządzenia.:

§ 2.

Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od 01 maja 2012r.

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

**OBOWIĄZUJĄCE NORMY ZUŻYCIA PALIWA
DLA POJAZDÓW POŻARNICZYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH W GMINIE BRALIN**

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa					
			Norma podstawowa [l/100 km]	Praca na postoju ^{*)} [l/min]	Ilość rozruchów [tydzień]	Czas trwania rozruchu [min]	Miesięczny ryczałt zużycia paliwa na rozruchy [l]	Autopompa [l/min]
1	Star 244	ON	30,4	0,15	1	5	3	0,3
2	Żuk A-06	Pb95	14,2	0,07	1	5	1,5	-
3	Żuk A-15	Pb95	14,2	0,07	1	5	1,5	-
4	Star 12-180	ON	24,0	0,12	1	5	2,5	0,24
5	Star 12-185	ON	24,0	0,12	1	5	2,5	0,24
6	Volkswagen T 5	ON	9,6	0,04	1	5	1	-

*) Praca silnika na postoju symbol „P” w celu:

1. rozruchu pojazdu,
2. oświetlenia terenu akcji,
3. doładowania akumulatorów, podczas zabezpieczania miejsca zdarzenia w trakcie postoju z włączonymi światłami błyskowymi,
4. ochrony przed zamarznięciem wody w układzie chłodzenia silnika, jeżeli układ nie napelniono płynem przeciwzamrozeniowym (w okresie zimowym),
5. ogrzewania przedziału i kabiny pojazdu
6. podczas postoju pojazdu w strefie zagrożenia.

Zwiększona norma zużycia paliwa ze względu na:

1. wyjazd alarmowy (do 8 % normy - symbol **A**, dla przebiegu liczonego łącznie od wyjazdu do powrotu).
2. używanie pojazdów w trudnych warunkach pracy w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca (do 10 % normy symbol **Z**),
3. jazdę po drogach gruntowych, błotnistych i bezdrożach (do 30 % normy - dla pojazdów biorących udział w akcji ratowniczo - gaśniczej symbol **T**),
4. ciągnięcie przyczepy (do 2,5 % normy - symbol **C**),
5. jazdę na krótkie odległości, gdy odległość pomiędzy kolejnymi punktami postoju pojazdu nie przekracza jednego kilometra (do 20 % normy - symbol **K**),
6. używanie pojazdu do szkolenia kierowców w zakresie techniki i doskonalenia jazdy (do 10 % normy - symbol **S**).

Praca silnika na postoju, jak również jazda w warunkach dla dodatków musi zostać odnotowana w karcie drogowej przez umieszczenie odpowiedniego symbolu literowego oraz wartości charakteryzującej ten dodatek np.:

P - 30 (praca silnika na postoju - 30 min)

T-5 (jazda na bezdrożach - 5 km)

A - 30 (wyjazd alarmowy 30 km)

Z - 30 (wyjazd w okresie zimowym w trudnych warunkach pracy - 30 km)

C - 20 (jazda z przyczepą na odcinku 20 km)

K - 1 (dojazd na odcinku 1 km)

S - 2 (szkolenie na odcinku 2 km)

Łączna suma zwiększenia normy podstawowej zużycia paliwa nie może przekroczyć 30 % tej normy.



WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

.....

**OBOWIĄZUJĄCE NORMY PALIWOWE URZĄDZEŃ POŻARNICZYCH
BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
W GMINIE BRALIN**

Lp.	Grupa, rodzaj, typ urządzenia	Rodzaj paliwa	Norma podstawowa [l/godz]	Ilość Rozruchów [l/tydzień]	Czas trwania jednego rozruchu [min]	Miesięczne zużycie paliwa na rozruchy ryczałtowo [l]	Rodzaj karty pracy
MOTOPOMPY							
1.	Motopompa Polonia M-800 P0-5	Pb95 + olej	9,6	1	2	1,3	półroczna
2.	Motopompa Polonia M- 800 P0-3	Pb95 + olej	9,6	1	2	1,3	półroczna
3.	Motopompa PS-50	Pb95	1,2	1	2	0,2	półroczna
4.	Motopompa pływająca Niagara	Pb95	1,2	1	2	0,2	półroczna
5	Motopompa szlamowa	Pb95	1,8	1	2	0,3	półroczna
6	Motopompa półszlamowa Honda SST – 50HX	Pb95	1	1	2	0,2	półroczna
AGREGATY							
1	Agregat Prądotwórczy ZP 2/2-1/230-01	Pb95	1,2	1	2	0,2	półroczna
2	Agregat prądotwórczy Fogo FH 5000	Pb95	2,2	1	2	0,4	półroczna
RĘCZNY SPRZĘT SILNIKOWY							
1	Pilarka do drewna STIHL	Pb95	1	1	2	0,2	półroczna
2	Przecinarka do stali i betonu STIHL TS-400	Pb95	1,2	1	2	0,2	półroczna
3	Urządzenie ratownicze LUCAS	Pb95	1,2	1	2	0,2	półroczna

W karcie pracy sprzętu silnikowego należy odnotować czas pracy urządzenia w trakcie działań ratowniczo - gaśniczych, w kolumnie "minut pracy". Rubrykę tę należy pominąć podczas wpisywania rozruchów kontrolnych

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

**WYKAZ SPRZĘTU SILNIKOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH OSP
NA KTÓRY WYDAWNE SĄ OKRESOWE KARTY PRACY**

L.P.	Nazwa sprzętu (marka, typ, model)	Norma zużycia paliwa na 1 godz.	Ilość rozruchów na tydzień	Zużycie miesięczne na rozruchy ryczałt	Rodzaj karty
OSP BRALIN					
1	Motopompa Polonia M 800 PO-5	9,6	1	1,3	półroczna
2	Pompa szlamowa	1,8	1	0,3	półroczna
3	Motopompa PS-50	1,2	1	0,2	półroczna
4	Motopompa Niagara	1,2	1	0,2	półroczna
5	Urządzenia ratownicze LUCAS	1,2	1	0,2	półroczna
6	Piła do stali i betonu Stihl TS-400	1,2	1	0,2	półroczna
7	Agregat prądotwórczy Geko - 1	1,2	1	0,2	półroczna
8	Agregat prądotwórczy Geko - 2	1,2	1	0,2	półroczna
9	Piła spalinowa STIHL H-290	1	1	0,2	półroczna
10	Piła spalinowa STIHL MS-440	1	1	0,2	półroczna
11	Agregat prądotwórczy Fogo FH 5000	2,2	1	0,4	półroczna
OSP NOWA WIEŚ KSIĄŻĘCA					
1	Motopompa Polonia M 800 PO-5	9,6	1	1,3	półroczna
2	Motopompa PS-50	1,2	1	0,2	półroczna
3	Motopompa Niagara	1,2	1	0,2	półroczna
4	Piła do stali i betonu Stihl TS-400	1,2	1	0,2	półroczna
5	Agregat prądotwórczy Geko	1,2	1	0,2	półroczna
6	Piła spalinowa STIHL H-290	1	1	0,2	półroczna
7	Pilarka spalinowa STIHL MS 440	1	1	0,2	półroczna
8	Motopompa półszlamowa Honda SST – 50HX	1	1	0,2	półroczna
OSP GOLA					
1	Motopompa Polonia M 800 PO-5	9,6	1	1,3	półroczna
2	Motopompa PS-50	1,2	1	0,2	półroczna
3	Motopompa Niagara	1,2	1	0,2	półroczna
OSP CHOJĘCIN					
1	Motopompa Polonia M 800 PO-5	9,6	1	1,3	półroczna
2	Motopompa PS-50	1,2	1	0,2	półroczna
3	Piła spalinowa STIHL H-290	1	1	0,2	półroczna
OSP MNICHOWICE					

1	Motopompa Polonia M 800 PO-5	9,6	1	1,3	półroczna
OSP TABOR WIELKI					
1	Motopompa Polonia M 800 PO-5	9,6	1	1,3	półroczna
OSP CZERMIN					
1	Motopompa Polonia M 800 PO-3	9,6	1	1,3	półroczna
OSP WERONIKOPOLE					
1	Motopompa Polonia M 800 PO-5	9,6	1	1,3	półroczna

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

.....