

Warunki ochrony przeciwpożarowej

1. Powierzchnia , wysokość i liczba kondygnacji budynku

Powierzchnia zabudowy-	250,67m ²
Powierzchnia użytkowa budynku-	331,40m ²
Wysokość budynku-	11,46od przyległego terenu do najwyższej części w kalenicy.
Ilość kondygnacji budynku-	2 nadziemne +piwnica
Kubatura budynku-	2998,00m ³

2. Odległość od obiektów sąsiadujących.

Odległość budynku ośrodka do najbliższego położonego budynku gospodarczego na działce wynosi 5m.

3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

W budynku nie występują i nie będą występowały substancje palne. Materiały budowlane użyte do budowy są trudno-zapalne albo niepalne i nierozprzestrzeniające ognia.

4. Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego.

Przewiduje się wielkość obciążenia ogniowego **420 MJ/m²**

5. Kategoria zagrożenia ludzi.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi „ZL III”.

6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem, nie wyznacza się także stref zagrożenia wybuchem.

7. Podział obiektu na strefy pożarowe.

W budynku występuje jedna strefa pożarowa o powierzchni 331,40m², która nie przekracza dopuszczalnej strefy pożarowej – 5000m²

8. Klasa odporności ogniowej oraz stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Poszczególne części budynku będą spełniać poniższe wymagania w zakresie odporności ogniowej charakteryzowane przez następujące parametry:

R- nośność ogniową, E- szczelność ogniową, I- izolacyjność ogniową. Klasa odporności pożarowej budynku „D” (SW) tj.:

- Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej - odporność ogniowa EI 60
- Ściany wewnętrzne- bez ograniczenia z cegły ceramicznej
- Konstrukcja dachu- bez ograniczenia, drewniana płatwiowo-kleszczowa.
- Pokrycie dachu- bez ograniczenia z dachówki ceramicznej

9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń.

Długość przejścia ewakuacyjnego:

a) długość przejścia ewakuacyjnego części ZL nie przekroczy 40m

Drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne należy oznakować zgodnie z Polską Normą PN- 92/N-01256/02.

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

Budynek wyposażony jest:

- a) w instalację elektryczną z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów), który usytuowany jest przy głównym wejściu do obiektu. Oznakowanie wyłącznika zgodnie z PN-97/N-01256/04.
- b) instalacja odgromowa
- c) instalacja wentylacyjna- grawitacyjna wspomagana

11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie przedstawia się następująco:

Budynek zaopatrzony jest w hydrant wewnętrzny

12. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Obiekt wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z normatywem 1 jednostka masy środka gaśniczego 2kg na każde 100m² przystosowany do gaszenia pożarów grupy ABC w sposób określony w „ Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zawierającej wymagania przeciwpożarowe dla obiektu”. Podręczny sprzęt gaśniczy powinien posiadać stosowne certyfikaty zgodności wydane przez CNBOP. Miejsca lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego zostaną oznakowane zgodnie z Polską Normą PN-92/N-01256/02.

13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Nie występuje zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

14. Drogi pożarowe.

Do obiektu zapewniony jest dogodny dojazd p/pożarowy utwardzony z nawierzchnią asfaltową na podbudowie kamiennej. Wjazd na działkę istniejący z drogi gminnej. Szerokość dróg pożarowych wynosi co najmniej 4,0m.

15. Wymagania organizacyjne.

Opracować „ Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zawierającą wymagania przeciwpożarowe dla obiektu”.

Przeszkolić pracowników w zakresie zasad postępowania na wypadek pożaru.

Rozmieścić w obiekcie instrukcje postępowania na wypadek pożaru oraz wykazy telefonów alarmowych.