

GMINA BRALIN
63-640 Bralin
ul. Rynek 3
NIP 619-19-45-067
Regon 250855558


Bralin 19.05.2014.r

Nr RGI.7011.2.2014

**Warunki techniczne do opracowania projektu budowlanego
i podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej obiektu :
„Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Książęcej”.**

Projekt budowlany dla w/w obiektu winien uwzględniać poniższe warunki techniczne :

1. Projektowana sieć wodociągowa winna być podłączona do istniejącego rurociągu wodociągowego PVC ϕ 90 na terenie działki nr 727 , będącą drogą powiatową przed studnią z zasuwą odcinającą przyłączy do bloku.
2. Projektowana sieć wodociągowa winna być odcięta zasuwą.
3. Rurociąg wodociągowy projektować z rur PE PN 10 , trasę prowadzić optymalnie w stosunku do warunków i przeszkód terenowych.
4. Rurociąg uzbroić w zasuwę i hydranty p.poż. nadziemne (wiodących producentów krajowych) zlokalizowane w pasie terenu komunikacyjnego pomiędzy wydzielonymi działkami.
5. W ramach rozwiązań technicznych węzłów wodociągowych należy :
- wyprowadzić sieć wodociągową do końca działki nr 652/24.
6. Warunki formalne i zakres opracowania projektu budowlanego ujęto w umowie zawartej pomiędzy Urzędem Gminy w Bralinie a projektantem.
7. Aktualne podkłady geodezyjne (mapy do celów projektowych w skali 1 : 500 zabezpieczył Urząd Gminy w Bralinie.


WÓJT
Inż. Roman Wojtyś

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

