

GMINA BRALIN
63-640 Bralin
ul. Rynek 3
NIP 619-19-45-067
Regon 250855558

Bralin, dnia 2017-05-30.

WYJAŚNIENIA 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „**Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne**” (projekt współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wg umowy o przyznaniu pomocy nr 00064-6935-UM1510087/16)

Zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późniejszymi zmianami) w odpowiedzi na wniesione zapytania do treści siwz WYJAŚNIAM bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIA

1. W pomieszczeniu wiatrołapu ma być zastosowana wewnętrzna roleta z prowadnicami o wym. 2,20m x 0,5m, która będzie wydzielać pomieszczenie szatni. Proszę o szczegóły tej przegrody (z czego ma być wykonana, sposób podnoszenia)?

2. Proszę o wyjaśnienie następujących niejasności: Prosimy o szybkie wyjaśnienia. (pytania 2.1.-2.3.)

2.1. Branża budowlana: - dział okna: prosimy o załączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, w projekcie ościeżnice drewniane w przedmiarach stalowe- jak ma być, jaki kolor stolarki wewnętrznej, czy stolarka pcv mają być obustronnie koloru sosna czy wewnątrz mogą być białe, prosimy o szczegóły rolety- wymiary, napęd, kolor, w kosztorysie parapety wen. z aglomeru w projekcie PCV- jak ma być,

2.2. Branża budowlana:- uchwyty dla niepełnosprawnych w dziale budowanym i sanitarnym- więc jest ich za dużo w kosztorysie- czy tak zostawić,

2.3. Dział wyposażenie budynku:

a) stół do tenisa, do piłkarzyków, maty do ćwiczeń, stopy do aerobiku - nie ma tego w specyfikacji a jest w przedmiarze więc prosimy o szczegóły,

b) w STWiORB - w wyposażeniu- są wymienione: suszarka do rąk, krzesła, stoły - nie ma tego w kosztorysie- jeśli doliczyć to prosimy o szczegóły,

c) w projekcie jest również napisane że należy dostarczyć: meble, gazówkę – nie ma tego w kosztorysie czy doliczyć jeśli tak to prosimy o rysunki.

ODPOWIEDZI na pytania

1. Odp. dotycząca rolety wydzielającej szatnię.

W pomieszczeniu wiatrołapu ma być zastosowana roleta kratowa z profilami azurowymi aluminiowymi np. PEK52 lub podobnymi, o wymiarze jak światło otworu 2,2mx 3,05m, przy czym wymiary otworu będą pomniejszone o szerokości prowadnic oraz skrzynki roletowej.

Funkcją kraty jest zabezpieczenie szatni oraz zapewnienie właściwej wentylacji. Roleta otwierana i opuszczana za pomocą mechanizmu korbowego. Kolorystyka rolety – biała.

Wyposażona w poniższe rodzaje zabezpieczeń:

- zabezpieczenie przed samoczynnym rozwinięciem się pancerza (hamulec bezpieczeństwa),

- zabezpieczenie przed przygnieceniem zamykającą się kratą (kontaktowy czujnik bezpieczeństwa w listwie dolnej;
- zabezpieczenie przeciwspadowe;
- roleta wyposażona w zamek patentowy zabezpieczający przed otwarciem rolety przez osoby nieuprawnione.

Ad. 2.1. Odp. dotycząca stolarki okiennej i drzwiowej:

- poz. 193 - Okna zewnętrzne PVC - okleinowane na kolor od zewnątrz. Wewnątrz koloru białego;
- poz. 197 - drzwi zewnętrzne PCV - profil okleinowany od zewnątrz. Wewnątrz koloru białego;
- poz. 198 - drzwi PCV wewnętrzne - profil biały;
- poz. 199 oraz poz. 200 - należy przyjąć ościeżnice drewniane;
- poz. 201,202,203 - kolorystyka stolarki wewnętrznej - biała;
- poz. 194 - parapety wewnętrzne z aglomarmuru gr. 2cm.

Ad 2.2. Odp. dotycząca uchwytów dla niepełnosprawnych:

W przedmiarach pomyłkowo dwa razy podano uchwyty dla niepełnosprawnych. W wycenie należy przyjąć jeden komplet uchwytów dla osób niepełnosprawnych.

Ad. 2.3. Odp. dotycząca WYPOSAŻENIA.

Należy wycenić wyposażenie :

Stół do tenisa o parametrach

- Stół do użytku w zadaszonych pomieszczeniach;
- Materiał blatu: MDF sprasowany pod wysokim ciśnieniem o grubości ok. 16 mm (15-18 mm)
- Stół składany; możliwość złożenia na pół pozwalająca na indywidualny trening
- System kółek z układem hamulcowym zapewnia łatwą obsługę i stabilność podczas gry
- 8 kółek o średnicy 50 mm (45-60 mm)
- Masywny profil ramy 25 x 25 mm (co najmniej 24x24 mm)
- Siatka z zaciskami do szybkiego i łatwego montażu
- Waga: ok. 56 kg (52-60 kg)
- Kolor: niebieski lub zielony
- Wymiary po rozłożeniu: długość 274 cm x szerokość 152,5 cm x wysokość 76 cm (+/-0,5%)

Piłkarzyki

Wymiary całkowite: dł. 139,5 cm x szer. 73,5 cm x wys. 90,5 cm (+/-2,5%)

Wymiary boiska: 118 cm x 68,5 cm (+/-2,5%)

Wymiary bramek: 20,5 cm x 8,5 cm (rozmiar turniejowy)

Wykonany z płyty MDF o grubości: 25 mm (24-30 mm)

Grubość płyty boiska: 16 mm (15-20 mm)

Waga: 75 kg (+/- 5 kg)

Łożyska ułatwiające poruszanie prowadnicami

Stalowe prowadnice (polerowane) o średnicy 16 mm (15-18 mm)

Gumowane rękojeści antypoślizgowe

Podniesione narożniki

Metalowe stopy z możliwością regulacji

kolor czarny lub inny intensywny ciemny (do uzgodnienia)

zawartość co najmniej: 2 x ręczne liczniki, 4 x piłeczki, 6 x zapasowe gumowe odbojniki, 6 x postaci piłkarzyków (po 3 do każdej drużyny).

Mata do ćwiczeń

Mata do ćwiczeń (joga, pilates, fitness) w rozmiarze co najmniej 180 cm x 60cm x 1,4cm (np. 185 x 61 x 1,5 cm).

Antypoślizgowa, wykonana z miękkiej pianki PCV, możliwa do zrolowania (po zrolowaniu winna zajmować niewiele miejsca), łatwa w czyszczeniu.

Wypożyczona co najmniej w uchwyty do przenoszenia, taśmy mocujące.

Stepy do aerobiku:

Step przeznaczony do różnego rodzaju ćwiczeń (fitness, stepu, aerobiku, do ćwiczeń cardio, ćwiczeń siłowych) oraz do rehabilitacji.

Konstrukcja z lekkich tworzyw sztucznych, antypoślizgowa powierzchnia.

Platforma pochłaniająca drgania (dzięki czemu mniej obciąża stawy).

Step winny być wyposażony w gumowe stopki zapobiegają niepożądanemu przesuwaniu się stepu podczas ćwiczeń.

Parametry:

Szerokość: 27 cm (26-30 cm)

Długość: 64 cm (62-68 cm)

Wysokość: 10 cm oraz 15 cm (+- 1cm)

Waga: 3 kg (2,8 - 3,2 kg)

Stoly:

Ilość: 14szt.

Dług. 900 mm, Szer. 900 mm, (+-2%) WYS. 750 mm

-wykonane z płyty obustronnie laminowanej o grubości 25 mm oklejony PCV 2

- stelaż stołu metalowy lub drewniany - montowany za pomocą śrub;

kolor płyty blatowej - odcienie brązu (do uzgodnienia).

Krzesła:

Ilość: 50szt.


Tapicerowane siedzisko o szerokości 400 i głębokości 450 mm. (+-5%) Tapicerowane oparcie z uchwytem w górnej części, ułatwiającym przenoszenie krzesła. Konstrukcja krzesła metalowa, malowana proszkowo na kolor alu, bez podłokietników. Krzesło winno mieć możliwość składowania w stosie (sztaplowania) do 6 szt. kolor tapicerki odcienie brązu (do uzgodnienia).

Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego:

Pomieszczenie należy wyposażyć w meble oraz wyposażenie wg załączonego schematu;

Pomieszczenie wyposażone w zestaw szafek kuchennych dolnych i górnych z płyty MDF gr.16mm, blat gr. 3cm. - wg zestawienia.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU KUCHENNEGO			
Nr	NAZWA	WYMIARY	Il.
1	STÓŁ PRZYŚCIENNY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z PÓŁKĄ	1000x600x850	1
2	SZAFKA KUCHENNA GÓRNA	800x320x720	1
3	SZAFKA KUCHENNA ZAMYKANA	800x600x850	1
4	SZAFKA KUCHENNA ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM ZAMYKANA	800x600x850	1
5	BATERIA STOJ.1 - OTWOROWA ZE SPRYSK. I WYLEWKĄ		1
6	SZAFKA KUCHENNA Z CZTEREMA SZUFLADAMI NA PROWADNICACH	800x600x850	1
7	SZAFKA KUCHENNA NAROŻNA	900x900x850	1
8	SZAFKA KUCHENNA GÓRNA		1
9	SZAFKA KUCHENNA ZAMYKANA	800x600x850	1
10	SZAFKA KUCHENNA GÓRNA	800x320x720	1
11	KUCHENKA CZTEROPALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM + OKAP	600x600x850	1



Ponadto pomieszczenie należy wyposażać w:

- kuchenkę czteropalnikową z piekarnikiem,
- stół kuchenny centralny z półką ze stali nierdzewnej o wymiarach 1800 x 600 x H850 mm,
- zlew dwukomorowy,
- umywalkę do rąk,
- nad kuchenką okap ze stali nierdzewnej z wentylacją mechaniczną; wyprowadzona wywiewka ponad dach.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia SIWZ stanowią integralną część materiałów przetargowych. Są obowiązujące dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

WÓJT
inż. Roman Wojtyśiak

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego.
2. A/a (protokół postępowania).